444444444444444444444444444　　密度試験測定結果一覧表

0000000000000000000000000000000000000000000000　　会　社　名　5555555555555555555555555555

8888888888888888888888888888888888888888888888　　測　定　者　3333333333333333333333333333　㊞

| 月　日 | 測　点 | 設計値 Ⓐ g／cm³ | 測定値 Ⓑ g／cm³ | 設計値との差 Ⓒ＝Ⓑ－Ⓐ | 管理基準値 Ⓓ g／cm³ | 管理基準値との差 Ⓔ＝Ⓑ－Ⓓ | 摘　要 締固め率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ρdmax＝1.460 | | | ρdmax× 0.0 %＝0.000 | | |
| | １層目 | 1.460 | 1.245 | 0.215 | 0.000 | | 85.3 |
| | ２層目 | 1.460 | 1.260 | 0.200 | 0.000 | | 86.3 |
| | ３層目 | 1.460 | 1.259 | 0.201 | 0.000 | | 86.2 |
| | ４層目 | 1.460 | 1.242 | 0.218 | 0.000 | | 85.1 |
| | ５層目 | 1.460 | 1.231 | 0.229 | 0.000 | | 84.3 |
| | ６層目 | 1.460 | 1.278 | 0.182 | 0.000 | | 87.5 |
| | ７層目 | 1.460 | 1.250 | 0.210 | 0.000 | | 85.6 |
| | ８層目 | 1.460 | 1.234 | 0.226 | 0.000 | | 84.5 |
| | ９層目 | 1.460 | 1.218 | 0.242 | 0.000 | | 83.4 |
| | １０層目 | 1.460 | 1.229 | 0.231 | 0.000 | | 84.2 |
| | １１層目 | 1.460 | 1.279 | 0.181 | 0.000 | | 87.6 |
| | １２層目 | 1.460 | 1.279 | 0.181 | 0.000 | | 87.6 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| max | | | 1.279 | 0.242 | | | 87.6 |
| min | | | 1.218 | 0.181 | | 0.000 | 83.4 |
| ａｖｅ（　12　個） | | | 1.250 | 0.210 | | | 85.6 |

〈註〉（イ）出来形の場合はⒺ欄には記入する必要はない。
（ロ）品質の場合は必要と思われる欄のみ記入し、他は空欄とする。