

試 験 者 0000000000000000

p H 計 の 種 類			ああああああああああああああああああああ											
使 用 標 準 液			フ タ ル 酸 塩		中 性 り ん 酸 塩			ほ う 酸 塩						
温 度 °C			20		20			20						
p H			4.00		6.88			9.22						
試 料 番 号 （ 深 さ ）			ああああああああああ				DDDDDDDDDDDD							
ビ ー カ ー No.			1		2		3		4					
試 料 の 湿 潤 質 量 m g			31.4		32.1		31.4		32.1					
試 料 の 炉 乾 燥 質 量 m s g			22.5		23.0		22.5		23.0					
加 え た 蒸 留 水 の 量 V _w m l			50.0		50.0		50.0		50.0					
試 料 の 炉 乾 燥 質 量 に対する水の質量比 R _w			2.60		2.60		2.60		2.60					
試 料 液 の 温 度 °C			21		21		21		21					
p H		測 定 値	6.02		5.93		6.02		6.02					
		平 均 値	5.98				6.02							
含 水 比	容 器 No.		431		440		433		431		440		433	
	m _a g		179.3		177.0		173.9		179.3		177.0		173.9	
	m _b g		127.9		126.6		124.7		127.9		126.6		124.7	
	m _c g													
	w %		40.19		39.81		39.46		40.19		39.81		39.46	
	平 均 値 w %		39.82						39.82					
特 記 事 項			WWWWWWWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWW					FFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFF						
p H 規格値 = 5 ～ 7 規格値は、九州建設局「植栽工事共通仕様書」による。										$m_s = \frac{m}{1 + w / 100}$ $R_w = \frac{m - m_s + V_w \rho_w}{m_s}$				