

岩石の圧縮強度試験

工 事 名	ああああああああああああああああああああああああああああああ				
工 事 箇 所	いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい				
試 験 年 月 日	平成 9 年 11 月 20 日				
測 点	ううううううううううううううううううううううううううううう				
供 試 体	測 定 番 号	SP-3	BC-5	SP-14	1111111
	寸 法 mm	100×200	100×200	100×200	2222222
	質 量 kg	3.54	3.36	3.14	33333.00
	最大荷重 KN	375	196	230	44444
	圧縮強度 kg/cm ²	486	255	296	55555
	圧縮強度 N/mm ²	47.7	25.0	29.0	66666.0
備 考	<p>試供体は、コア</p> <p>新生代新第四世紀（更新世），流紋岩質軽石凝灰岩・溶結凝灰岩、B群に属する9</p> <p>----- 軟石Ⅱ</p> <p>----- 軟石Ⅱ～軟石Ⅰ</p>				

