【ﾋﾟｰｼｰ・ﾈｯﾄﾜｰｸ ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】click!! ⇒ http://www.pcn-soft.com/

JIS A 1221 スウェーデン式サウンディング試験

調査件名 ○△新築工事　　試験年月日 2007 年 10 月 10 日

地点番号（地盤高） S－1(T.P.+8.50m)(0.1m)　　試験者 ピーシー・ネットワーク

載荷装置の種類		回転装置の種類		天候	晴れ

荷重 Wsw kN	半回転数 Na	貫入深さ D m	貫入量 L cm	1m当たりの半回転数 Nsw	記事
0.05		0.25	25		
0.15		0.40	15		
0.25		0.50	10		
0.50		0.70	20		
0.75		1.25	55		
1.00		1.50	25		
〃	3.5	1.65	15	23	
〃		2.00	35		ストン
0.50		2.30	30		
0.75		2.40	10		
1.00		2.55	15		
〃	4.0	2.80	25	16	砂音(ｼﾞｬﾘｼﾞｬﾘ)
〃	14.0	3.05	25	56	〃
〃	20.0	3.30	25	80	〃
〃	28.0	3.55	25	112	〃
〃	31.0	3.80	25	124	〃
〃	32.0	4.05	25	128	〃
〃	24.0	4.30	25	96	〃
〃	13.0	4.55	25	52	〃
〃	6.0	4.80	25	24	
〃		4.95	15		
0.75		5.10	15		
1.00		5.35	25		
0.75		5.60	25		ストン
1.00		5.75	15		
〃	5.0	6.00	25	25	樂に当たる
〃	3.0	6.20	20	15	
〃		6.50	30		
〃	2.0	6.75	25	8	
〃	4.0	7.00	25	16	砂音(ｼﾞｬﾘｼﾞｬﾘ)
〃	10.0	7.25	25	40	〃
〃	7.0	7.50	25	28	〃
〃	8.0	7.75	25	32	〃
〃	10.0	8.00	25	40	〃
〃	15.0	8.25	25	60	〃
〃	12.0	8.50	25	48	〃
〃	11.0	8.75	25	44	〃
〃	15.0	9.00	25	60	〃
〃	65.0	9.25	25	260	樂音(ｶﾞﾘｶﾞﾘ)
〃	84.0	9.50	25	335	〃
〃	123.0	9.75	25	490	〃
〃	115.0	9.90	15	770	〃



特記事項　1 1 1