調査件名 ○○地区地盤調査

試験年月日 1995.07.17

地点番号 (地盤高) S-1 (AP.+2.55m)

試験者 ピーシー・ネットワーク

載荷板の形状		円形鋼板	載荷板の寸法 cm		Φ30 x t2.5		載荷板の面積 A m ²		7.07x10-2		
ジャッキの種類		4サイクルデータ	ジャッキの能力 kN		500		反力装置の種類		実荷重 (ハ)		
載荷方法		段階式繰返し載荷	荷重計の校正係数 K kN/m ² /目盛		2.78		天候		晴れ		
サイクル	荷重計の読み R	載荷圧力 P = kR kN/m ²	時刻	経過時間 t min	変位計の読み mm				変位計読みの平均値 mm	累計沈下量 mm	
					1	2	3	4			
2 サイ イ ク ル	4.50 (63.69)		11:04	0	2.25	2.23	2.01	1.94	2.11	2.11	
			11:05	1	2.52	2.53	2.29	2.23	2.39	2.39	
			11:06	2	2.62	2.61	2.38	2.32	2.48	2.48	
			11:09	5	2.72	2.72	2.49	2.42	2.59	2.59	
			11:14	10	2.82	2.83	2.59	2.54	2.70	2.70	
			11:19	15	2.90	2.90	2.66	2.61	2.77	2.77	
			11:24	20	2.94	2.94	2.70	2.65	2.81	2.81	
			11:29	25	2.96	2.97	2.73	2.67	2.83	2.83	
	11:34	30	2.99	3.00	2.76	2.70	2.86	2.86			
	6.00 (84.93)			11:35	0	3.26	3.30	3.05	2.95	3.14	3.14
				11:36	1	3.61	3.64	3.38	3.30	3.48	3.48
				11:37	2	3.75	3.74	3.48	3.40	3.59	3.59
				11:40	5	3.86	3.85	3.59	3.52	3.71	3.71
				11:45	10	4.03	3.97	3.72	3.68	3.85	3.85
11:50				15	4.10	4.04	3.79	3.76	3.92	3.92	
11:55				20	4.14	4.09	3.84	3.80	3.97	3.97	
12:00				25	4.18	4.13	3.88	3.84	4.01	4.01	
12:05	30	4.23	4.18	3.92	3.90	4.06	4.06				
除 荷 量	3.00 (42.46)		12:06	0	4.10	3.99	3.76	3.75	3.90	3.90	
			12:07	1	4.10	3.98	3.75	3.75	3.90	3.90	
			12:08	2	4.09	3.97	3.74	3.74	3.89	3.89	
			12:11	5	4.08	3.96	3.73	3.73	3.88	3.88	
	0.10 (1.42)			12:12	0	3.38	3.37	3.09	3.03	3.22	3.22
				12:13	1	3.37	3.33	3.00	2.97	3.17	3.17
				12:14	2	3.37	3.32	2.99	2.95	3.16	3.16
				12:17	5	3.35	3.30	2.96	2.93	3.14	3.14
3 サイ イ ク ル	3.00 (42.46)		12:18	0	3.97	3.78	3.42	3.51	3.67	3.67	
			12:19	1	4.01	3.81	3.46	3.54	3.71	3.71	
			12:20	2	4.01	3.81	3.46	3.54	3.71	3.71	
			12:23	5	4.02	3.81	3.46	3.55	3.71	3.71	

特記事項

変位計番号と方位

(ジャッキ、力計、変位計の形式と容量気温など)

分離式オイルジャッキ最大300kNロードセル200 kN デジタルゲージストローク50mm