

図 孔内水平載荷試験整理図

調査名・地点：種子島素粒子宇宙起源研究センター

試験孔(測点)番号：No1

測定深度(中心深度)：GL. -6.00 (m)

試験者氏名：ピ-シネットワーク

試験年月日：2009年07月14日

自然水位：GL. -2.10 (m)

坑内水位：GL. 0.00 (m)

【備考】

等分布荷重方式 (1室型)

等分布荷重方式 (1室型)

等分布荷重方式 (1室型)

等分布荷重方式 (1室型)

静止土圧 P ₀ kN/m ²	降伏圧 P _y kN/m ²	破壊圧 P _l kN/m ²	地盤係数 K _m MN/m ³	弾性係数 E _m MN/m ²	中間半径 r _m cm
224.53	1316.53	1775.47	728.00	43.63	4.61

